



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304002958

认证委托人名称: United Electric Controls Company
认证委托人地址: 180 Dexter Avenue, Watertown, 02472, USA
生产者名称: United Electric Controls Company
生产者地址: 180 Dexter Avenue, Watertown, 02472, USA
生产企业名称: United Electric Controls Company
生产企业地址: 180 Dexter Avenue, Watertown, 02472, USA

产品名称: 压力/温度开关
系列、规格、型号: 6 系列、10 系列、12 系列、21K 系列、100 系列、
117 系列、120 系列、400 系列
标准: GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2021 年 3 月 5 日 有效期至: 2025 年 10 月 22 日
首次发证日期: 2020 年 10 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



SITIAS
Worldwide Access

证书编号: 2020322304002958

附 件

产品名称: 压力/温度开关

型号规格: 6 系列、10 系列、12 系列、21K 系列、100 系列、117 系列、120 系列、400 系列

6 系列

J6 a b c d

(压力开关)

a: 可为空, D

b: 与防爆无关代码

c: 与防爆无关代码

d: 与防爆无关代码

10 系列

10 a b c d e

(压力开关)

a: 可为A, B, C, D, E, F, G

b: 可为10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

c: 与防爆无关代码

d: 与防爆无关代码

e: 与防爆无关代码

12 系列

12 a b c d e

(压力开关)

a: 可为SH, SL

b: 可为DM, DN, SM, SN

c: 与防爆无关代码

d: 与防爆无关代码

e: 与防爆无关代码

12 系列

12 a b c d e

(温度开关)

a: 可为SH, SL

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



SITIAs
Worldwide Access

证书编号: 2020322304002958

附 件

b: 可为DM, DN, SM, SN

c: 与防爆无关代码

d: 与防爆无关代码

e: 与防爆无关代码

21K 系列
(压力开关)

J21K a b c

a: 与防爆无关代码

b: 与防爆无关代码

c: 与防爆无关代码

100 系列
(压力开关)

H100 a b c d

a: 可为空, K

b: 与防爆无关代码

c: 与防爆无关代码

d: 与防爆无关代码

100 系列
(温度开关)

a100 b c d

a: 可为B, C, E, F

b: 与防爆无关代码

c: 与防爆无关代码

d: 与防爆无关代码

117 系列
(压力开关)

H117 a b c d

a: 可为空, K

b: 与防爆无关代码

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



SITIAs
Worldwide Access

证书编号: 2020322304002958

附 件

c: 与防爆无关代码

d: 与防爆无关代码

117 系列
(温度开关)

a117bcd

a : 可为B, E

b: 与防爆无关代码

c: 与防爆无关代码

d: 与防爆无关代码

120 系列
(压力开关)

a12bcdef

a: 可为H, J, QH, QJ

b: 可为0, 1, 2

c: 可为K, P, 空

d: 与防爆无关代码

e: 与防爆无关代码

f: 与防爆无关代码

120 系列
(温度开关)

a12bcdef

a : 可为B, C, E, F, QB, QC, QE, QF, 空

b: 可为0, 1, 2

c: 可为P, 空

d: 与防爆无关代码

e: 与防爆无关代码

f: 与防爆无关代码

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



SITIAs
Worldwide Access

证书编号: 2020322304002958

附 件

400 系列
(压力开关)

a 40 b c d e f

a: 可为H, J

b: 可为0, 2, 3

c: 可为K, P, 空

d: 与防爆无关代码

e: 与防爆无关代码

f: 与防爆无关代码

400 系列
(温度开关)

a 40 b c d e f

a : 可为B, C, E, F

b: 可为0, 2, 3

c: 可为P, 空

d: 与防爆无关代码

e: 与防爆无关代码

f: 与防爆无关代码

防爆标志: Ex ia II C T6 Ga

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



SITIAs
Worldwide Access

证书编号: 2020322304002958

附 件

电气参数: 本安参数: $U_i = 49V$ $I_i = 3A$ $L_i \approx 0$ $C_i \approx 0$

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司