



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304003036

认证委托人名称: United Electric Controls Company
 认证委托人地址: 180 Dexter Avenue, Watertown, 02472, USA
 生产者名称: United Electric Controls Company
 生产者地址: 180 Dexter Avenue, Watertown, 02472, USA
 生产企业名称: United Electric Controls Company
 生产企业地址: 180 Dexter Avenue, Watertown, 02472, USA

产品名称: 压力/温度开关
 系列、规格、型号: 120 系列, 820 系列
 标准: GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 12476.1-2013、
 GB 12476.5-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2021 年 3 月 5 日 有效期至: 2025 年 10 月 27 日

首次发证日期: 2020 年 10 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304003036

附件

产品名称: 压力/温度开关

型号规格:

120系列 *ab12cdefg*
 (压力开关)
a: 可为Q, 空
b: 可为H, J
c: 可为0, 1, 2
d: 可为K, P, 空
e: 与防爆无关代码
f: 与防爆无关代码
g: 与防爆无关代码

120系列, 820系列 *abc2defghj*
 (温度开关)
a: 可为Q, 空
b: 可为B, C, E, F, 空
c: 可为1, 8
d: 可为0, 1, 2

批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304003036

附 件

- e: 可为E, P, 空
- f: 与防爆无关代码
- g: 与防爆无关代码
- h: 与防爆无关代码
- i: 与防爆无关代码

防爆标志: Ex d IIC T6 Gb; Ex tD A21 IP66 T85°C

电气参数: 480 Vac, 30 A max

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司